| NAZWA | | OKNA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | | O1 | O2 | O3 | O4 |
| SCHEMAT | |  Otwierane tylko do mycia |  Od zewnątrz okleina drewnopodobna Wszystkie z nawiewnikiem | Otwierane tylko do mycia |  okno stałe nieotwierane |
| Wymiary w świetle ościeży | $S_o$ | 1820 | 1820 | 1200 | 1030 |
| | $H_o$ | 1890 | 1890 | 1200 | 2200 |
| Wymiary zewnętrzne ościeżnicy | $S_z$ | 1790 | 1790 | 1170 | 1000 |
| | $H_z$ | 1860 | 1860 | 1170 | 2170 |
| ILOŚĆ | | 2 | 30 | 1 | 2 |

| DP1 | DP2 | DP3 | DF1 |
|---|---|---|---|

szerokość przejścia
po otwarciu
szerszego skrzydła drzwi




| NAZWA | | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE | | | | | | | | | DRZWI ZEWNĘTRZNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | | D1 | D2 | D3 | D3W | D4 | D5 | DP1 | DP2 | DP3 | DZ1 |
| SCHEMAT | | DREWNIANE lub PŁYCINOWE | | STALOWE | | | | ALUMINOWE | STALOWE | STALOWE | STALOWE |
| | |  |  podcięcie dołem 2 cm | EI30 z samozamykaczem SA dymoszczelne | EI30 WYKŁADANE NA ŚCIANĘ z samozamykaczem SA dymoszczelne | EI15  | EI15 podcięcie dołem 2 cm | w wiatrołapie, z zimnym profilem  szerokość przejścia po otwarciu szerszego skrzydła drzwi min 100 cm. Patrz ramka obok. | EI30  szerokość przejścia po otwarciu szerszego skrzydła drzwi min 100 cm. Patrz ramka obok. z samozamykaczem SA dymoszczelne | EI30  szerokość przejścia po otwarciu szerszego skrzydła drzwi min 100 cm. Patrz ramka obok. z samozamykaczem SA dymoszczelne | ocieplane  podcięcie dołem 2 cm |
| Wymiary w świetle ościeży | $S_o$ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 1410 | 1500 | 1400 |
| | $H_o$ | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Wymiary wewnętrzne ościeżnicy | S | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1900 | 1310 | 1400 | 1300 |
| | H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ILOŚĆ | | 1L 2P | 3L 4P | 5L --- | --- 3P | 1L 3P | 2L 5P | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | Drzwi do wiatrołapu zintegrowane z systemem oddymiania i otwierane automatycznie siłownikami podczas pożaru. | | | |

UWAGI:

1. Okna i drzwi pokazano w widoku z zewnątrz.
2. Wymiary okien i drzwi zweryfikować na budowie.
3. Stosować profile okienne z rozszczelniaczem i nawiewnikami w celu zapewnienia właściwej infiltracji powietrza. Wymagane nawiewniki według projektu instalacji sanitarnych. Montaż wg zaleceń producenta. Szklenie szkłem białym, przejrzystym, bezpiecznym. Szklenie 3-szybowe.

Biuro Usług Projektowych s.c.
ul. Harcerska 1, 63-000 Środa Wlkp. tel./fax (0-61) 285-85-30

Obiekt : Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
Plac Zamkowy 7, Środa Wlkp., dz. nr 1811

Inwestor : Gmina Środa Wlkp.
ul. I.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

| Stadium : | Branża : | Data : |
|---|---|---|
| Projekt budowlany | Architektura | 11.2020 r. |

Treść :

# ZESTAWIENIE STOLARKI

Główny projektant :
mgr inż.
Marek J. Kubiak
upr. proj. 186/89/Pw
specjalność: konstrukcja

Architektura:
mgr inż. arch.
Sławomir Pawłowski
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009
specjalność: architektura

Sprawdził:
inż. budownictwa
Ryszard Kowalski
upr. proj. UAN-8386/85/86
specjalność: konstrukcja

Sprawdził:
mgr inż. arch.
Marta Wachowiak
upr. proj. 58/WPOKK/UPB/2011
specjalność: architektura

Skala : 1:100

Nr rysunku : 15.