


Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1043220753



P.W. „PROMARCO” Maria Kozak
ul. Cisowa 3B/13
65-960 Zielona Góra
Polska

Nr pisma: 1043287884
Data: 14.10.2021r.
Sprawa: uzgodnienie branżowe przebudowy
drogi gminnej nr 120494D
ul. Przemysłowa, dz. nr 474/2, 494/4,
94/5, 479/3, 471/1, 459 w miejscowości
Radwanice
Nr sprawy: TD/OLG/OMD/2021-10-14/0000002
Nr PPE
Kontakt: Kinga Janowicz
Telefon: 768899506

Odpowiadając na wniosek informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg sieci elektroenergetycznej będącej naszą własnością.

Kolor niebieski - urządzenia napowietrzne SN 20 kV,

- odcinek linii L-823 relacji stacja transformatorowa LGG82301 - słup nr 5, typ przewodu AFL 3x35, obostrzenie 2 stopnia,

Kolor czerwony - urządzenia kablowe SN 20 kV,

- odcinek linii L-884 relacji stacje transformatorowa LGG88918 – LGG85402, typ kabla 3 x YHAKXs 1x120,

Kolor brązowy – urządzenia kablowe nn 0,4 kV

- odcinek linii relacji słup 26/III/18 – złącze kablowe nr ZK-LGG115530, typ kabla YAKXS 4x35,
- odcinek linii relacji słup 25/III/18 – złącze kablowe nr Z-72/2, typ kabla NA2XY-j 4x120,

Kolor zielony – urządzenia napowietrzne nn 0,4 kV

- odcinek linii relacji słup 1/I/31 - słup nr 8/III/18, typ przewodu Al 4x70+25,
- przyłącze ze słupa nr 3/I/31 do budynku nr 67, typ przewodu ASXSn 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 5/I/31 do budynku nr 65, typ przewodu Al 4x25,
- odcinek linii relacji słup 5/I/31 - słup nr 6/I/31, typ przewodu Al 2x25,
- przyłącze ze słupa nr 9/I/31 do budynku nr 65, typ przewodu ASXSn 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 10/I/31 do budynku nr 57, typ przewodu ASXSn 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 10/I/31 do budynku nr 55, typ przewodu ASXSn 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 10/I/31 do budynku nr 53, typ przewodu Al. 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 10/I/31 do budynku sklepu, typ przewodu Al. 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 10/I/31 do słupa nr 10A/I/31, typ przewodu ASXS 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 28/III/18 do budynku nr 44, typ przewodu Al. 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 26/III/28 do słupa nr 27/III/18, typ przewodu ASXS 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 25/III/18 do budynku nr 40A, typ przewodu ASXSn 4x25,
- przyłącze ze słupa nr 25/III/18 do budynku nr 40, typ przewodu Al 4x25,
- odcinek linii relacji słup 7/III/18 - słup nr 6/III/18, typ przewodu Al 4x70+25,

Za zgodność z oryginałem
Maria Kozak

W związku z powyższym wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

W zakresie lokalizacji sieci oświetlenia drogowego i jej ewentualnej kolizji należy kontaktować się z p. Arkadiuszem Wolskim, e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana pocztą.

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;


- listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem 768899506

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:
Załącznik graficzny – 1 szt.
Kopia:
1/ OME,
2/ TNT – Arkadiusz Wolski
3/ OMD - a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych


Krzysztof Janowski