


ROZDZIELNICA GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA
PRZECIWPOŻAROWEGO PRĄDU



Numer obwodu		
Opis	Zasilanie TG	kontrola napięcia
Typ, przekój kabla	YKXS 5x10	LgY 1,5mm2
Moc	P=14 kW	–

TABLICA WYŁĄCZNIKA POŻ QZERO IP65 12mod

<div>OSTPROJEKT</div> <div>Biuro Architektoniczno Budowlane</div> <div>Mirosław Grzyb</div> <div>07 - 410 Ostrołęka</div> <div>ul. Kilińskiego 32a</div> <div>tel. (29) 764 57 99</div>	Nazwa rys. SCHEMAT TP			Nr rys. E4
	Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ I PODZIEMNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ			
	Adres inwestycji: ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin, działka nr ewid. 555/4293 jednostka ewid.: 141503_2 Czerwin, obręb ewidencyjny: 0006 Czerwin			Skala: 1:50
	Inwestor: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4, 07-412 Ostrołęka			projekt budowlany
	Projektant: projektant: Stanisław Siedlecki sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis			branża elektryczna
Specjalność: elektr. 39/89/Os			Upr. Wa-101/02	Podpis Data: 05.2022r.