

UWAGA !!!

1. Pokrycie dachu wykorzystać jako zwód poziomy . Wszystkie elementy budowlane nie przewodzące będące nad pow.dachu (kominy, itp) należy wyposażyć w zwody i połączyć zwodem poziomym lub przewodem odprowadzającym.
2. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu DFeZn o śr. 8mm.
3. Złącza kontrolne zabudować w studzienkach kontrolnych plastikowych ułożonych w chodniku lub trawie.
4. Przewody uziemiające wykonać z taśmy FeZn 30x4mm i łączyć z uziomem fundamentowym poprzez spawanie,
5. Uziemienie należy wykonać jako uziom fundamentowy.
6. Odległość kabli od uziomu nie powinna mniejsza niż 1m. Przy rezystancji uziemienia mniejszej od 10om dopuszcza się 0,75m dla kabli do 1kV.Jeżeli zachowanie tych odległości jest niemożliwe należy w tych miejscach ułożyć przegrodę izolacyjną o gr. min. 5mm tak, aby najmniejsza odległość mierzona w ziemi wokół przegrody nie przekraczała 1m.

— — – FeZn 30x4mm

——— – DFeZn fi = 8mm

■ – Połączenie skręcane

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: INSTALACJA ODGROMOWA

Nr rys.: E2

Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ I PODZIEMNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

Adres inwestycji: ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin, działka nr ewid. 555/4293
jednostka ewid.: 141503_2 Czerwin, obręb ewidencyjny: 0006 Czerwin

Skala: 1:50

Inwestor: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka
ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4, 07-412 Ostrołęka

projekt budowlany

Projektant:	Specjalność	Upr.	Podpis
projektant: Stanisław Siedlecki	elektr.	39/89/Os	
sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02	

branża elektryczna

Data: 05.2022r.