



OR.271.26.2024

Głogów Małopolski 2024-10-07

## **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**Dotyczy: Remont boisk sportowych Orlik w Głogowie Małopolskim i Przewrotnem (OR.271.26.2024);**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę i dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie 1** - Prosimy o szczegółowe opisanie przekrojów istniejącej podbudowy pod nawierzchnią z trawy syntetycznej.

### **Odpowiedź 1**

Wg. załączonego rysunku w **Zał. nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dnia 07.10.24 r.**

**Pytanie 2** – Prosimy o podanie rodzaju istniejącej trawy (czy trawa jest na macie, czy trawa zasypowa czy bezzasypowa, grubość systemu).

### **Odpowiedź 2**

Obecna trawa na macie zasypowa.

**Pytanie 3** – Prosimy o udostępnienie przekrojów projektowanych nawierzchni z kostki betonowej w przedmiotowym postępowaniu.

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie posiada przekrojów, należy wykonać zgodnie z przedmiarem: podbudowa betonowa 12 cm, kostka brukowa betonowa 6 cm

**Pytanie 4** - Prosimy o załączenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej prac remontowych przewidzianych do wykonania, w szczególności: informacji technicznych stolarki drzwiowej, rolet okiennych, podłogi.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający nie posiada dodatkowej dokumentacji, roboty remontowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie 5** - Prosimy o zamieszczenie dokumentacji fotograficznej budynków i elementów wymagających remontu.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej, istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej.

**Pytanie 6** – W związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu uproszczonego przed podpisaniem umowy.

#### **Odpowiedź 6**

Tak Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, który po zmianie otrzymuje nazwę **SWZ – po zmianie z dnia 07.10.24 r.**

#### Rozdział XVII

##### **Zapis przed zmianą:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **06.11.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### **Zapis po zmianie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **08.11.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Rozdział XVIII

##### **Zapis przed zmianą:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> **do dnia 08.10.2024 r. do godziny 10:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.10.2024 r. o godzinie 10:15.**

##### **Zapis po zmianie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> **do dnia 10.11.2024 r. do godziny 10:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2024 r. o godzinie 10:15.**

**Z up. Burmistrza**

**(-)**

**Mirosław Osetek**

**Z-ca Burmistrza**

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*