

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.06.2024 r.

**IR.ZP.EM.271.5.24**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 24.06.2024 r.**

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

**Budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą**

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

**Treść pytania**

Zwracam się z prośbą o podanie jaka ma być moc fotowoltaiki.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dane, o których mowa w pytaniu, zostały zawarte w projekcie instalacji elektrycznych w WARUNKACH INSTALACJI PV: tj. „Instalacja PV o mocy generatora 6 KWp, powierzchnia generatora PV 25, 6m<sup>2</sup>, liczba modułów PV 20 oraz liczba 20 falowników”.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski