



Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) ~~z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii~~

L.p. opinii... inż. RYSZARD SOBKOWIAK
Data... 25.02.2011 Rzecznik ds. spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 450/00/06 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.4
zam. Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 520 18 24
podpis

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~

inż. RYSZARD SOBKOWIAK
rzecznik ds. sanitarno-higienicznych
nr uprawnień 4 - N/06 w zakresie
- bez ograniczeń
Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 520 18 24
Data 25.02.2011
Lp. 33/2011
(podpis/pieczęć imienna)

RZECZOWNICZKA D/S ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
Lech Kłofas
Upr. KG PSP nr 1158/93

Leszno, dnia 25.02.2011
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

UWAGI:
DOLNA KRAWĘDZ CZERPNI ZAMONTOWAĆ MIN. 2,0 M NAD TERENEM

Nr rys.	S1	Nazwa rysunku	
Skala	1:50	Rzut piwnicy - wentylacja i klimatyzacja	
Data	02-2011		
Obiekt		Pracownia rezonansu magnetycznego	
Lokalizacja		Gryfice, ul. Niechorska 27, (dz. nr 15/3)	
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr. 53/03/ZG