

RP11TN/B01

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE MR



RP11TN/B01
h=1,2m

STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydział Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel. 904 204 64 60, fax 904 204 27 31


ZWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
z warunkami zawartymi w decyzji
znak UAm.6740-138/2011 z dnia 16.03.2011 r.
z up. STAROSTY

Dariusz Grochowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa

POMIESZCZENIE BADAŃ MR

PDB & EF1
h=1,5m
OM1 & STER. WENT.
h=1,5m

RP11TN/B02



POMIESZCZENIE
PRZYGOTOWANIA
PACJENTA

RP11TN/B02
h=1,2m

EXIT

RP11TN/B02

POKÓJ
OPISOWY

RP11TN/B02
h=1,2m


RP11TN/B02
h=1,2m

POMIESZCZENIE
PRZYGOTOWANIA
PACJENTA


RP11TN/B02
h=1,2m

KABINA

LEGENDA



Oprawa do pomieszczeń czystych AGAT CLEAN 4x24W



Oprawa zwieszana NEPTUN-1 2x58W



Oprawa do pomieszczeń czystych AGAT CLEAN 4x14W



Cruiser 03 IP65



Oprawa sygnalizująca promieniowanie
RTG podłączona do PDB




Wylącznik bezpieczeństwa



Sterowanie PDB (wł/wył)



Wylącznik



Monitor poziomu tlenu



Wylącznik pojedynczy



Wylącznik zmienny

RP11TN/B02

Nr rozdzielnic / adres pola w rozdzielnic

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
L.p. opinii 4016/01
Data 25.02.2011
inż. RYSZARD SOBKOWIAK
Rzeczoznawca do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 450/00/06 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.4
zam. Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 520 18 24

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI TN-S

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
Lech Klefas
Upr. KG PSP nr 158/93
Leszno, dnia 25.02.2011
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

Nr rys.	E-1	Nazwa rysunku	Instalacja oświetlenia
Skala	1:50		
Data	02-2011		
Obiekt	Pracownia rezonansu magnetycznego.		
Lokalizacja	72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27		
Projektant	mgr inż. J. Wozniak	Nr upr. 877/86/Lo	
Opracował	mgr inż. J. Sajbura	Nr upr.	