

Skoroszyce, dnia 24.04.2023 r.

IP.IZ.271.5.2023.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „**Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 3 ul. Działkowa i dr 5 (dz.674)**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

„W pomocniczym przedmiarze robót branży sanitarnej – Etap3b w pozycji 17 wskazano na wykonanie kanału deszczowego z rur betonowych i żelbetowych WIPRO o śr. 500 mm o długości 197,25 m, natomiast w opisie do projektu oraz na rysunku „Projekt Zagospodarowania Terenu” a także na profilach wskazano na wykonanie wszystkich kanałów z rur PCV litych klasy SN8. Porównując długość wskazaną w pozycji 17 tj. 197,25 m wywnioskowano że dotyczy to prawdopodobnie kanału w pasie drogi wojewódzkiej na odcinkach „K1-D117- Wyl2” (L=84,42 m) i „ZŁ1-D118-D119-ZŁ2” (L=112,75 m).

W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne określenie czy i na jakich kanałach (proszę określić konkretne odcinki) należy uwzględnić ich wykonanie z rur betonowych lub żelbetowych WIPRO, oraz jednoznaczne określenie czy mają być to rury betonowe czy też żelbetowe?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuję, że do wyceny należy przyjąć rury zgodnie z dokumentacją projektową tj. rury PCV.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Kosztorys ofertowy należy złożyć zgodnie z pkt 5.7 SWZ, na 5 dni przed podpisaniem umowy.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Bernard Rudkowski
/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce

.....
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się na stronie postępowania Zamawiającego w dniu 24.04.2023 r.