



**Urząd Gminy
Jabłonka**
**ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka**

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax.+48 18 26 111 48
sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl

RINT.271.1.78.2023

Jabłonka, dnia 21 grudnia 2023 roku

Wyjaśnienie nr 3 do treści SWZ ciąg dalszy...

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzieli Polskości w latach 1918-1920**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1.

Czy instalacja kanałów wentylacyjnych układu NW1 i NW2 na piętrze II i na strychu jest przedmiotem zamówienia? Według udostępnionego pliku "Podział na etapy 09.10.2023" jest to część etapu 1 podobnie jak centrale które według odpowiedzi od Państwa nie są w etapie 1.

Odpowiedź: Instalacja kanałów wentylacyjnych na II piętrze jest w zakresie etapu I, bez montażu central NW1 i NW2.

Pytanie 2.

Czy należy przewidzieć doprowadzenie instalacji freonowej do miejsca w którym będzie zainstalowana centrala wentylacyjna NW1?

Odpowiedź: Tak, należy doprowadzić.

*Z up. Wójta Gminy Jabłonka
/-/ inż. Bolesław Wójcik
Zastępca Wójta*

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)