



**POLSKI  
ŁĄD**

Nr sprawy 271.5.2024

**WYJAŚNIENIA Z DNIA 22.07.2024 R.  
dot. przetargu pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie  
Jastarnia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych**

**Pytanie 1:** Proszę o określenie w części 1 z jakiego materiału mają być wykonane poręcze przy pochylniach?

**Odpowiedź:** Ze względu na agresywny charakter środowiska morskiego poręcze należy wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 316.

**Kierownik Zamawiającego**

**BARTOSZ SELIN**