

2022/0084/NZ/WK

Tychy, 02 luty 2022 r.

Sprawa nadrzędna:

## ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W PRZETARGU

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

### Część 1

**Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.**

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach.

### Część 2

**Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach**

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy o wpływie zapytań dotyczących ww. przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi jak niżej:

### Treść zapytania 1:

*(...) proszę o informację czy jest możliwość wniesienia jednej gwarancji wadialnej dla obu części postępowania.*

### Treść odpowiedzi na zapytanie 1:

Zamawiający nie wymaga aby w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na część 1 i część 2 zamówienia, Wykonawca składał również dwa odrębne dokumenty w postaci gwarancji wadialnej. Zgodnie z rozdziałem XV pkt 2 SWZ oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości dla części 1 -19 000,00 PLN, natomiast dla części 2 105 000,00 PLN. W świetle art.97 ust ustawy Pzp, Zamawiający może, ale nie musi żądać wniesienia wadium, wolno mu również żądać wniesienia wadium tylko w odniesieniu do niektórych części zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę częściową na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie w sposób umożliwiający zamawiającemu jednoznaczny identyfikację części, której wadium dotyczy.

### Treść zapytania 2:

*Dotyczy: Część2. Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach*

*(...) zwracam się z prośbą o weryfikację poprawności następujących pozycji w przedmiarze robót: poz. nr 8 - wartości zawarte w opisie to 953,680 oraz 754,408, w podsumowaniu wartości dla tego wiersza przyjęto tylko 754,408m3 z pominięciem wartości 953,680. Analogiczna sytuacja pojawia się*



w poz. nr 20 gdzie pominięta została wartość 4,42. W związku z powyższym proszę również o weryfikację poprawności pod kątem ilościowym pozycji nr 9,10,13, 21, 22. (...)

**Treść odpowiedzi na zapytanie 2:**

W przedmiarze robót, w pozycji nr 8 i 20 w opisie wystąpiła omyłka pisarska. Uwzględniając zaistniałą omyłkę, Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość z podsumowania wiersza tj . 754,408m<sup>3</sup>. Pozycje w przedmiarze robót o następujących numerach: 9,10,13,21,22 pozostają bez zmian.

**Treść zapytań 3:**

Czy posiadają Państwo przedmiary kosztorysowe w wersji edytowalnej .xml lub .zuz

**Treść odpowiedzi na zapytanie 3:**

Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu przedmiarów w wersji edytowalnej xml lub .zuz. W związku z tym, nie jest w stanie ich udostępnić w oczekiwanej formie.

**Treść zapytania 4:**

(...) Dotyczy: Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur preizolowanych z systemem piankowym PUR zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 253 uznając zapisy zawarte w normie PN-EN 253 jako nadrzędne nad zapisami zawartymi w załączonej dokumentacji projektowej? (...)

**Treść odpowiedzi na zapytanie 4:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie rur preizolowanych z systemem piankowym PUR zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 253 lub równoważnej. Zapisy zawarte w normie PN-EN 253 lub równoważnej uznaje się jako nadrzędne nad zapisami zawartymi w załączonej dokumentacji projektowej.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Techniczny  
*Jan Suchy*

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Handlowych

*Nikodem Malasiak*

Kopia: NZ, a/a