



Legenda

- Uziom otokowy Fe/Zn 30x4
- Zwody poziome/odprowadzające Fe/Zn R8
- Połączenie spawane
- ZK Złącze kontrolne
- ⊗ Zwody pionowe
- ⊗ Wypust jednofazowy 230V

PROJEKTANT ARCHITEKTURAPLUS DESIGN studio ul. Serbska 8B/17 61-696 Poznań ul. Szpilana 38 38-500 Sanok tel.: 664 177 035 e-mail: biuro@aplusstudio.pl		
INWESTOR POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY HALI SPORTOWEJ AWF, PRZY UL. CHWIAŁKOWSKIEGO 38 W POZNANIU, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 4/13, ARK. NR 09, OBREB 061 WILDA, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
OBJEKT HALA "A" AWF W POZNANIU		
PROJEKTANT mgr inż. WIESŁAW KOLASSA	UPRAWNIENIA KUP/014.3/P00E/11	PCEPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MAREK JERZYŃSKI	UPRAWNIENIA KUP/014.2/P00E/11	PCEPIS
NAZWA RYSUNKU Rzut dachu. Instalacja odgromowa		
FAZA PROJEKTU SKALA DATA NR PROJEKTU	PB 1:100 2017-10-11 035	BRANŻA ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU E.02