**UWAGI**

*1. INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;*
*2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;*
*3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM*
*4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;*
*5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;*
*6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;*
*7. WSZYSTKIE KANAŁY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;*
*8. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;*
*9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;*
*10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;*
*11. W* SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.;

**LEGENDA**

RS15-H-E-0-200

(22) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS15-H-E-0-250

(24) NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM PROSTOKĄTNYM DHL/670-3-H13

(25) KRATKA WENTYLACJI POŻAROWEJ, ODDYMIAJĄCA SDS-STW 600x400 Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ SDS-GS 600x400

(26) KRATKA WENTYLACJI POŻAROWEJ, ODDYMIAJĄCA SDS-STW 600x400 Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ SDS-GS 600x400

(27) NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM PROSTOKĄTNYM DHL/595-3-H13

(28) NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ ŻELOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM LCR1-S-G-H-A-400-400

(29) NAWIEWNIK LINIOWY, 1-SZCZELINOWY, ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ IZOLOWANĄ, Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM ⌀125mm, BEZ PRZEPUSTNICY, DŁUGOŚĆ 1500mm, TYP HELLA-1-1500-B/W-0-M-W+PB. KOLOR WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ.

(30) WYWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ ŻELOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM LCR1-S-G-H-A-400-400

(31) KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA PROSTOKĄTNA AGC 300x300mm

(32) KRATKA WENTYLACYJNA UNIWERSALNA PROSTOKĄTNA TYPU AWE 400x200mm.

| | | |
|---|---|---|
| *Projektant* | inż. Tomasz Sokołowski — *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń* | upr. nr 66/Gd/00 |
| | mgr inż. Łukasz Tryc — *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń* | upr. nr POM/0059/PWOS/15 |
| | mgr inż. Jacek Naumiuk — *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń* | upr. nr POM/0049/PWBS/16 |
| *Opracował* | mgr inż. Kinga Formela | |
| | inż. Mateusz Świerczyński | |
| | inż. Jerzy Anszakow | |
| *Projektant sprawdzający* | mgr inż. Iga Mrowicka — *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń* | upr. nr POM/0048/PWBS/16 |
| | mgr inż. Dariusz Drewnowski — *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń* | upr. nr 4354/Gd/89 |
| *Rysował* | KF, JA, MSW | *Zatwierdził* ŁT |

*Zamawiający / Inwestor*
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

*Nazwa inwestycji*
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym

*Adres obiektu budowlanego*
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr. ewid. 411, ob.106106_9.0014, W-14,jedn.ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

*Branża*
# Wentylacja

*Tytuł rysunku*
## Rzut Poziomu 10 - Inst. wentylacji i klimatyzacji

| *Faza projektu* | *Skala* | *Arkusz* | *Data* |
|---|---|---|---|
| Projekt Wykonawczy | 1:100 | | 07/2019 |

| *Nr. projektu* | *Autor* | *Strefa* | *Poziom* | *Typ* | *Branża* | *Numer* | *Rewizja* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | IP | A1 | 10 | DR | W | 57114 | |

2019-09-13 07:53:56 C:\REVIT\240-IP-A1-ZZ-M3-W-00001_kformela@ibg.gda.pl.rvt