

Nowy Sącz, dnia 21 września 2023 r.

Nasz znak: DAD.4411.194.2023.MR

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2023 r., wnioskodawca: Ewelina Krawczyk, ML Architekci Magdalena Listoś, ul. Warszawska 15/13, 32-086 Węgrzce, działając z pełnomocnictwa firmy Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 32, 33-300 Nowy Sącz, w sprawie wydania decyzji na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. 69/1, 48/14, 48/71 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Głowackiego (droga gminna klasy L) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego na dz. 70 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Dojazdowej (droga powiatowa klasy Z) w Nowym Sączu,

## Zezwalam

Firmie Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. 69/1, 48/14, 48/71 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Głowackiego (droga gminna klasy L) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego na dz. 70 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Dojazdowej (droga powiatowa klasy Z), zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjną i na następujących warunkach:

1. Zezwala się na rozkop pasów drogowych zgodnie z trasą projektowanych przyłączy i wyłączenie w celu ich wykonania.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej posadowić na głębokościach zgodnych z przedłożonym opracowaniem, które stanowi załącznik graficzny do decyzji.
3. Przyłącz wodociągowy posadowić na głębokości min. 1,50 m, poniżej poziomu terenu.
4. Studnie wodomierzową lokalizować poza pasem drogowym ul. Dojazdowej.
5. Zasuwy projektować poza obszarem jezdni oraz poza obszarem jezdni zjazdów.
6. Studnie lokalizowane w pasie drogowym wykonywać z prefabrykatów betonowych na podbudowie z wilgotnego betonu klasy min. C12/15 gr. min. 20 cm.
7. Stosować żeliwne włazy studni klasy D400.
8. W przypadku koordynacji robót przyłączeniowych z planowanymi wg odrębnego postępowania robotami drogowymi, odtworzenie nawierzchni drogowych (jezdni, chodnika, pobocza itp.) zgodnie z projektem przebudowy ul. Głowackiego oraz zgodnie z projektem przebudowy zjazdów z ul. Głowackiego.
9. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montażowych poza zakresem przebudowy ww. ulicy i poza zakresem przebudowy zjazdów lub bez koordynacji robót przyłączeniowych z robotami drogowymi, należy odbudować ją:
  - na całej szerokości pasa ruchu (przy naruszeniu do osi jezdni)
  - na całej szerokości jezdni (przy naruszeniu osi jezdni)
  - na długości min. 3,0 mb (nie mniej niż 1,0 m od krawędzi wykopu z każdej strony), w każdym miejscu naruszenia,

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/zjazdu podczas prac montażowych należy odbudować ją:

- na całej szerokości chodnika/zjazdu
- na długości prowadzonych robót
- z materiałów tego samego typu co istniejąca nawierzchnia
- chodnik/zjazd należy odbudować z zachowaniem równości podłużnej i poprzecznej,

10. Wszelkie wykopy w pasie drogowym należy zasypać pospółką lub kruszywem stabilizowanym cementem oraz zagęścić do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 1,00$  na całej głębokości wykopu. Wykop zasypywać warstwami o grubości max. 20 cm z zagęszczeniem po ułożeniu każdej warstwy. Uzyskać parametry podłoża gruntowego odpowiadające grupie nośności  $G1 - E_2 \geq 80$  MPa.

11. Należy przedstawić w tut. Zarządzie do zatwierdzenia wyniki badań wskaźnika zagęszczenia wykonanej zasypki,

12. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości odbudowywanych nawierzchni należy:

- uzyskać parametry podłoża gruntowego odpowiadające grupie nośności  $G1$ ,
- nawierzchnie chodnika/zjazdu ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy, wynoszącej po zagęszczeniu min. 20 cm,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układać na podsypce z kruszywa frakcji 2-8 mm i grubości około 3 cm,
- nawierzchnię jezdni ul. Głowackiego odbudować przyjmując konstrukcję jak dla obciążenia ruchem KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,
- nawierzchnię jezdni ul. Dojazdowej odbudować przyjmując konstrukcję jak dla obciążenia ruchem KR3, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

13. W przypadku naruszenia innych elementów drogi (np.: pobocza, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie, zieleńce, itp.) należy odbudować je do stanu poprzedniego z elementów pełnowartościowych, w zieleńcach na wykonanej zasypce należy ułożyć około 10 cm humusu wraz z obsianiem trawą. **Należy stosować mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz stosowania mieszanek łąkowych.**

14. Należy opracować i przedstawić do akceptacji w tut. Zarządzie projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlano - montażowych,

15. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektów lub urządzeń zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi właściciel obiektu lub urządzenia.

16. Lokalizując przyłącza lub sieci w pasie drogowym ulicy, należy spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczególności warunki określone przez § 97.



## Uzasadnienie

Ewelina Krawczyk, ML Architekci Magdalena Listoś, ul. Warszawska 15/13, 32-086 Węgrzce, działając z pełnomocnictwa firmy Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 32, 33-300 Nowy Sącz, złożyła wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. 69/1, 48/14, 48/71 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Głowackiego (droga gminna klasy L) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego na dz. 70 w obr. 12 w pasie drogowym ul. Dojazdowej (droga powiatowa klasy Z).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

Niniejsza decyzja jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez zarządcę drogi (administrатора ulicy, o której mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.

Niniejsza decyzja jest jednocześnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej w załączonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spełnia żądanie strony.

## Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
- uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrów dróg w wyniku ich remontu, przebudowy bądź rozbudowy, niniejsza decyzja staje się bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może zrzec się praw do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, zezwolenie staje się ostateczne i prawomocne.

z up. Prezydenta Miasta  
**p.o. DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
*[Podpis]*  
mgr inż. **Piotr Gumola**

z upoważnienia Prezydenta Miasta

Nowego Sącza

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:  
Ewelina Krawczyk  
ML Architekci Magdalena Listoś  
ul. Warszawska 15/13  
32-086 Węgrzce
2. a/a

