

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji
Majątku i Uzgodnień**

**Międzynarodowy
Transport Drogowy
i Spedycja "Olma" Elżbieta
Mastalerz Marek Mastalerz
Spółka Jawna
ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 32
33-300 Nowy Sącz**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1160488.2.24
uzg. 413/564/24

Kraków, 08.04.2024

Dot.: **Uzgodnienie projektu technicznego przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia (s/c) w ul. Bartosza Głowackiego dz. 69/1, 48/14, 48/11 obr. 12 w Nowym Sączu.**

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie jw., PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie **uzgadnia** przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej nr PSGKR.ZMSM.763.1158720.1.22 z dn. 12.12.2023.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Nowym Sączu ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następujące uwagi:
 - a) Stosować taśmę lokalizacyjną i ostrzegawczą zgodnie z ST-IGG:1002:2023
5. Sieć gazową należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U RP z 2013r. poz. 640);
 - Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 49 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 5 lipca 2022 roku);
 - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 września 2022 roku

Zarządzeniem Nr 67 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 8 września 2022 roku)

- Standard Techniczny ST-IGG-1101:2017 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączy oraz elementami do przyłączy”
 - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2023 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów” z dopuszczeniem stosowania przewodów lokalizacyjnych (zdefiniowanych ST-IGG-1001:2015) zamiast taśm lokalizacyjnych. Przewód lokalizacyjny powinien spełniać wymagania określone w ST-IGG-1002:2015.
6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
 7. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Sekcji Eksploatacji, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków w Krakowie kartę technologiczną wykonania gazociągu z PE. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
 8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Nowym Sączu ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz. Wykonawca zapewni wymagane przez Gazownię kształtki do przełączenia wybudowanej sieci gazowej.
 9. Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.
 10. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
 11. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.
 12. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 08.04.2026.

Sprawę prowadzi: Sławomir Hadała 12 6281 219, e-mail: slawomir.hadala@psgaz.pl

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

W związku z uzgodnieniem dokumentacji projektowej dotyczącej jw. przesyłamy Inwestorowi tj. Firma „Olma” do podpisu komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji powyższej inwestycji tj.

- 2 egz. Porozumienia
- 2 egz. wykazu dokumentacji technicznej i formalno - prawnej
- 2 egz. wzoru protokołu zdawczo – odbiorczego

Po ich podpisaniu przez Inwestora prosimy o odesłanie wszystkich kompletów Porozumień na nasz adres. Zwrot po 1 egzemplarzu każdego z dokumentów nastąpi po podpisaniu ich przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu naszego Oddziału.

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Michał Komasa

Otrzymują:

- Adresat + 1 egz. projektu
- Gazownia w Nowym Sączu
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa. + 1 egz. projektu (sys. JARC)