

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 13.04.2022 r.

IKI.7021.16.23.2022.FB

„Architekt”
studio projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Dotyczy: Warunków technicznych do oświetlenia projektowanego parkingu przy ul. Towarowej (dz. nr: 1086/14, 882/14) w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.22 r. (data wpływu) w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na podłączenie projektowanego parkingu włączając go do oświetlenia miasta;
2. Zasilanie prowadzić, włączając nowy projektowany obwód od słupa linii napowietrznej będącej własnością miasta S.O. 51. 3-5, od którego ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004 ;
3. Istniejąca linia napowietrzna jest wykonana kablem AsXSn 4x25, zejście ze słupa zabezpieczyć rurą grubościenną do wysokości min. 3m.
4. Dla oświetlenia parkingu zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR ;
5. Przewidzieć zabudowę nowych słupów o wys. wg obliczeń. typu SSO na fundamencie betonowym;
6. Zabudować nowe oprawy energooszczędne wg proponowanych LED (wg obliczeń natężenia oświetlenia dla parkingów);
7. Opracować projekt oświetlenia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego który podlega sprawdzeniu w Urzędzie Miasta, wydz. IKI, oraz uzyskać prawomocne zgłoszenie;
8. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przetąceń;
9. Prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.

Załączniki:


Przedstawiona mapa zagospodarowania 1 egz.

Schemat ideowy sieci z szafy oświetleniowej C51 1 egz.

Kopia

1 x UM, Wyd. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału



- LEGENDA:**
- Zakres opracowania
 - Obszar oddziaływania inwestycji
 - Projektowany krawężnik zwykły wystający
 - Projektowany krawężnik najazdowy wtopiony
 - Projektowane obrzeże betonowe
 - Projektowana droga manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
 - Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafiowym, oddzielenia miejsc w kolorze szarym
 - Projektowane chodniki z kostki betonowej w kolorze szarym
 - Zadaszona wiatka ze słupkami na rowery
 - Projektowana powierzchnia relencyjna terenu, trawnik
 - Projektowana zieleni izolacyjna niska
 - Projektowana zieleni na obszarze relencyjnym
 - Poziom porównawczy terenu istniejącego
 - Rzędna terenu projektowanego
 - Projektowana lampa oświetleniowa z oprawą w technologii LED
 - Złącze kablowo-pomiarowe
 - Przewód kablowy zewnętrznej instalacji oświetlenia w rurze osłonowej
 - Korytka odwadniające skarpowe, trapezowe

BILANS TERENU W ODNIESIENIU DO MPZP:
Bilans terenu dla działki nr 1086/14 wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu M011P.U
Powierzchnia całkowita działki wynosi: 20869,00m² (100%)
Pow. zabudowy: 0,00 m² (0,0%)
Pow. naw. utwardzonych: 2883,70 m² (13,8%)
Pow. biologicznie czynna: 17985,30 m² (86,2%) > min.

Ilość projektowanych miejsc postojowych: 102szt.
Ilość projektowanych miejsc postojowych: 102szt.

ARCHITEKT	
studio projektowe	
TEMAT:	PROJEKT ZAMINIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE ŁAZNI GÓRNICZYCH BYŁEJ KOPALNI MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZIC POSTINDUSTRIALNEGO „ŁAZNIA MOSZCZENICA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
ETAŁP:	PROJEKT BUDOWLANIY
ADRES:	ul. Towarowa 7, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
INWESTOR:	Miasto Jastrzębie-Zdrój
NAZWA RYSUNKU:	AL. Płuskińskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński
mgr inż. arch. Michał Hetman	mgr inż. Szymon Paruch

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKACJI

Niniejsza mapa powstała w wyniku pracy geodezyjnej o identyfikację zapisanych nr G.6642.316.2022 zapisanych do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za pośrednictwem Wydziału Geodezji i Kartografii.

Wykonawcą pracy geodezyjnej była firma ARCHITEKT Studio Projektowe Paweł Kuczyński. Kierownikiem wykonawcy prac geodezyjnych był pan Aleksander Kula, posiadający uprawnienia zawodowe nr 18883.

Prawa o identyfikację zapisanych nr G.6640.316.2022 uzyskała pozytywny wynik weryfikacji projektantem nr 18883.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

z dnia

projektowe Paweł Kuczyński
nr upr. 18883 zakres: 1