

GKLP.271.16.2024

Wyjaśnienie treści SWZ 5

na: **„Remont i rozbudowa Kompleksu Sportowego wybudowanego w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Znak sprawy: GKLP.271.16.2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320 z zm. – zwana dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego

I .Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Odpowiedz 1 :

Zamawiający informuje, że wymagania przetargowe określają jednoznacznie parametry i standardy jakości wymaganej nawierzchni. W niniejszym postępowaniu kluczowym kryterium jest spełnienie wszystkich wymogów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niezależnie od statusu producenta w ramach programu FIFA.

Podkreślamy, że posiadanie statusu FIFA Licencee Producer (FLP) lub FIFA Preferred Producer (FPP) nie jest jednoznacznym gwarantem, że każdy produkt oferowany przez takiego producenta będzie spełniał szczegółowe wymagania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że dopuszczenie konkretnej trawy do realizacji zamówienia wymaga weryfikacji jej zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający pragnie zaznaczyć, że nie może dopuścić do sytuacji, w której dana trawa jednego producenta uzyska specjalne zezwolenie, podczas gdy inny producent, który nie wystąpił o dopuszczenie, nie będzie mógł ubiegać się o takie same prawa. Wszyscy producenci muszą spełniać jednakowe wymagania techniczne i formalne.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawę belgijskiego producenta o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowany system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM) uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy.

Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a przede wszystkim ma większą gęstość o blisko 30% od wymaganej w postępowaniu oraz wysokie parametry wytrzymałościowe. Nawierzchnia w niektórych parametrach tj. przepuszczalność, siła wyrywania pęczka czy waga nawierzchni jest mniejsza od wymagań Zamawiającego, niemniej jednak FIFA i norma EN 15330-1:2013 dopuszczają tolerancję +/-10% dla parametrów sztucznej trawy. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś przepuszczalność na poziomie 180mm/h. Zaproponowane przez nas wysokości tych parametrów są dużo wyższe niż wytyczne normy EN 15330-1:2013 i FIFA. Podkreślamy, że podczas użytkowania nawierzchni różnice te nie będą odczuwalne ani widoczne. Proponowana trawa syntetyczna jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz raportem z testu Lisport na 500.000cykli. Tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą testy Lisport. Zwracamy również uwagę, że zaproponowany produkt spełnia wymagania ekologiczne, co potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska. Nadmieniamy także, że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający. Posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanej nawierzchni.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

1. Wysokość włókna min. 45-max. 47mm
2. Ilość pęczków: min. 11.100/m²
3. Ilość włókien min. 155.000włókien/m²
4. Grubość każdego włókna min. 400um
5. Ciężar włókna (Dtex) min.15.100
6. Waga włókna min. 1600g/m²
7. Waga całkowita trawy min. 2800g/m²
8. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm
9. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 60N
10. Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1500mm/h
11. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) o min. dwóch różnych kształtach włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym
12. Skład włókna- polietylen (PE) 100%
13. Metoda produkcji: tuftowana
14. Podkład: lateksowy
15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
16. trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm;

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta
- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy, maty i wypełnienia
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
- sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH;
- Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.
- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Dla badań dotyczących włókna oferowanej trawy dopuszcza się badania dla innego rodzaju trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

Powyższe dowodzi, iż nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wytyczne określone w normie obowiązującej dla sztucznych traw EN15330-1:2013 i FIFA dla najwyższego poziomu Quality PRO.

Zatem w celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

ODPOWIEDZ 2 :

Zamawiający zastrzega, że każde rozwiązanie równoważne musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej. Zwracamy uwagę, że tolerancje określone przez normy EN 15330-1:2013 i FIFA mogą być podstawą oceny równoważności, jednak nie zwalniają one oferenta z obowiązku pełnego wykazania zgodności parametrów technicznych oferowanej nawierzchni z wymaganiami Zamawiającego.

Proponowana przez Państwa nawierzchnia zostanie oceniona pod kątem jej zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ. Decyzja o dopuszczeniu rozwiązania równoważnego będzie podejmowana na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyników badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, nie może uprzywilejować jednego producenta ani jego rozwiązania kosztem innych potencjalnych oferentów. Wszystkie oferty muszą być oceniane na równych zasadach, a jedynym kryterium dopuszczenia produktu do realizacji zamówienia jest zgodność z wymaganiami technicznymi i formalnymi.

Podsumowanie:

Zamawiający zachowuje neutralność wobec poszczególnych producentów i produktów, oceniając wyłącznie zgodność oferty z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wszelkie rozwiązania równoważne muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a decyzja o ich dopuszczeniu będzie podejmowana na podstawie rzetelnej analizy przedstawionych dokumentów i wyników badań.

z poważaniem

BURMISTRZ
Marek Dorabiała