



UWAGA:

- Rozdzielnica metalowa IP40
- zastosować wyłącznik 250A; 25 kA; 3P; z wyzwalaczem termicznym i zwarciowym
- rozłączniki bezpiecznikowe: a) wielkość 00; b) dla bezp D02;
- szyny zbiorcze Cu 32x5 montowanie na ścianie tylnej
- przekładniki prądowe 250/5 - 2 kpl (analogizator i mkompensacja m. biernej)
- ochronnik przepięciowy T1 25kA

temat: PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W RAMACH ZADANIA "REMONT TABLICZ ZABEZPIECZENIA – ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W BUDYNKU MUZEUM PRZY PL. JANA III SOBIESKIEGO 2"			inwestor MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU	
obiekt: BUDYNEK PRZY PL. JANA III SOBIESKIEGO 2. BYTOM.				
rysunek: ROZDZIELNIA RG. RYSUNEK MONTAŻOWY				
faza:PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY				
sprawdził	mgr inż. Paweł Szydło	SLK/5/53/ 08. 2023	NR PROJEKTU 168/08/2023	
projektował	mgr inż. Piotr Hepa	SLK/17/74/ 08. 2023	NR RYSUNKU E–3.3	
PHU PRO–EL Piotr Hepa				