

ZGW-Ś 16/134/21

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762,
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Trzebowniko 02.02.2021 r.

Adresat:
Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko 976

Dotyczy : rozbudowy sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Terliczka i Łukawiec w celu połączenia rurociągów Ø160 i Ø110.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.02.2021r. wydaje się następujące warunki:

1. Ogólne warunki techniczne :

Sieć wodociągowa PVC $\phi 160$ znajduje się na działce drogowej nr ew. 204 obręb Terliczka. Powyższy rurociąg należy połączyć z wodociągiem PVC Ø110 obręb Łukawiec w obszarze przewiązki Ø110 znajdującej się na działce nr ew. 259/2.

Rozbudowa rurociągiem PE100 Ø160 SDR17 PN10.

2. Szczegółowe warunki techniczne:

Węzły połączeniowe wraz z armaturą lokalizować w szczelnych studniach/komorach PEHD min. SN8 zwieńczonych szczelnym włazem żeliwnym. W przypadku zastosowania przewiertów sterowanych podczas budowy sieci wodociągowej stosować rury wzmocnione RC min. dwuwarstwowe.

3. Wydane warunki są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków może nastąpić na pisemny wniosek ubiegającej się osoby. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu (urządzenia gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami nimi zarządzającymi.

5. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z ZGW-Ś w Trzebowniku przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Narada Koordynacyjna)

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

Otrzymują:
1 x adresat
1 x Urząd Gminy w Trzebowniku
1 x a/a

Sporządził:
Wojciech Ciupak