



UWAGI:

- OBUDOWA NATYNKOWA 5X24 MOD. ~800X600x200mm (WYS/SZER/GŁ), BLASZANA IP 40, RAL 7035, $I_n=160A$
- APARATY WG SCHEMATÓW Tb
- ZAMKNIĘCIE NA ZAMEK 1333
- DOPROWADZENIE KABLI OD TYŁU
- ZABUDOWA MODUŁOWA, ELEMENTY PN OS OSŁONIĘTE FLANSZAMI SYSTEMOWYMI
- NA DRZWIACH OD WEWNĄTRZ NANIEŚĆ SCHEMAT JEDNOKRESKOWY Z OPISEM BEZPIECZNIKÓW
- NA DRZWIACH NAKLEIĆ OZNACZENIE "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"
- UKŁAD POŁĄCZEŃ TNS

SZYLDZIKI GRAWEROWANE CZARNE TŁO BIAŁE LITERY:

1 - 40x80mm - "Tb" (NA DRZWIACH)

Nazwa zadania Przedszkole			Nazwa rysunku Rzut Parteru Inst. elektryczne - Elewacja tablicy Tb		
Inwestor: Gmina Bełżyce			Imię i nazwisko projektanta	Nr uprawnień	Podpis
Branża:	j.p.	branża	Elektryczna		
Nazwa Biura: mgr inż. Mirosław Woźniak			Projektant	mgr inż. Krzysztof Kawalec	LUB/0199/PWOE/11
			Opracowała	inż. Marek Jaremek	212/Lb/87
			Data opracowania:	Skala rysunku:	Nr rys.:
			25.05.2022r	b.s.	E-03