ZBROJENIE SCHODÓW SCH.

skala 1:25



SC.0.1/0.2. ŚCIANA

skala 1:25

przekrój w obrębie kanału technologicznego



SC.0.1/0.2. ŚCIANA

skala 1:25

przekrój powyżej kanału technologicznego



ŁĄCZNIKI

skala 1:10



ŁF.0.1/2. ŁAWA FUNDAMENTOWA

skala 1:25



UWAGI:

1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu powinny być bezwzględnie konsultowane z jego autorem.
2. W przypadku natrafienia, w trakcie prac budowlanych, na elementy konstrukcyjne istniejącego budynku w złym stanie technicznym należy skontaktować się z projektantem.
3. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wszystkie wymiary podane na rysunku z projektem architektonicznym oraz dokumentacja techniczną windy; w przypadku różnic należy skontaktować się z projektantem.
4. Rysunek rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną.
5. Fundamenty wykonać na 10cm warstwie betonu podkładowego
6. Elementy stykające się z gruntem zaizolować zgodnie z wytycznymi architekonicznymi
7. Poziom posadowienia dostosować na budowie w odniesieniu do poziomu posadowienia kanału technologicznego
8. Ścianę i fundament oddylatować w pionie od kanału technologicznego i ściany budynku (styropian 2cm)

beton C25/30
stal zbrojeniowa B500SP
otulina 2,5cm

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		
							#6	#8	#10
[-]	[mm]	[-]	[cm]	[szt]			[m]		
1	8	B500SP	202	12	1	12		24,24	
2	10	B500SP	175	6	1	6			10,50
3	6	B500SP	29	7	1	7	2,03		
4	10	B500SP	213	12	1	12			25,56
5	10	B500SP	326	12	1	12			39,12
6	10	B500SP	170	12	1	12			20,40
7	10	B500SP	581	12	1	12			69,72
8	10	B500SP	311	12	1	12			37,32
9	6	B500SP	175	65	1	65	113,75		
10	10	B500SP	100	36	1	36			36,00
11	10	B500SP	130	8	1	8			10,40
12	6	B500SP	22	10	1	10	2,20		
13	6	B500SP	130	4	1	4	5,20		
14	10	B500SP	28800	1	1	1			288,00
15	8	B500SP	21000	1	1	1		210,00	
16	8	B500SP	82	122	1	122		100,04	
17	6	B500SP	24	150	1	150	36,00		
18	10	B500SP	100	4	1	4			4,00
19	10	B500SP	90	6	1	6			5,40
Razem długość prętów						[mb]	159,18	334,28	546,42
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,395	0,617
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	35,3	132,0	337,1
Masa łącznie						[kg]		504,4	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Niniejszy projekt jest chroniony PRAWEM AUTORSKIM i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany ani udostępniany stronom trzecim

Biuro projektowe: BIURO KONSTRUKCYJNE SULKOWSKI DANIEL
ul. Jabłoniowa 23d/23, Gdańsk 80–175
tel. 698 658 376, danielsulkowski@wp.pl

Tytuł projektu: BUDOWA SZYBU WINDOWEGO I ŁĄCZNIKA PRZY BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT
ul. Powstania Styczniowego 9B, 81–519 Gdynia,
dz. nr 1711, obr. Redłowo–0025

Tytuł rysunku: ZBROJENIE SCHODÓW

Projektował:	mgr inż. Daniel Sulkowski	Upr. POM/0306/POOK/14 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Stawicki	Upr. POM/0166/POOK/14 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej	
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY	Branża: KONSTRUKCJA	Skala: 1:25
Data:	KWIECIEŃ 2022		Nr rys.: PT_K8