NAWIEWNIK OKIENNY
HIGROSKOPOWY
WYDAJNOŚĆ - 20 m3/h

WYW - 40 m3/h

hp = 85

21x13,0x55

2x(x5,0x55

8x16,0x28

KLATKA SCHODOWA WG. ODRĘBNEGO OPRAC.

NAWIEW PRZEZ OTWORY
W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
O POW. min 220 cm2

WYW - 50 m3/h

WYW - 150 m3/h

ZESTAWIENIE WYDAJNOŚCI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ / MECHANICZNEJ

NAZWA POM.	ILOŚĆ WYMIAN	NAWIEW	WYWIEW
POMIESZCZENIE TECHNICZNE	1,0	40 m3/h	40 m3/h
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50m3/h / 1 ustęp	50 m3/h	50 m3/h
WC MĘSKIE	50m3/h / 1 ustęp 25 m3/h / pisuar	150 m3/h	150 m3/h
WC DAMSKIE	50m3/h / 1 ustęp	150 m3/h	150 m3/h
POM. PORZĄDKOWE	17,0	50 m3/h	50 m3/h
WC DLA PERSONELU	50m3/h / 1 ustęp	50 m3/h	50 m3/h
	ŁĄCZNIE	490 m3/h	490 m3/h

OBIEKT ADRES	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego TOK w Tucholi - dobudowa kina wraz z utwardzeniami, oraz przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O, wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. 89-500 Tuchola ul. Plac zamkowy 8		JEDNOSTKA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA WENT.GRAW/MECH. - PIĘTRO		
NR. RYS: IS12	SKALA 1:100	DATA: 2019-11-13	PODPIS
PROJEKTANCI	Branża: sanitarna.	mgr Inż. TOMASZ GÓRAL WAM/OO03/PWOS/15 specj. inst sanit.	
	Branża: sanitarna. sprawdz.	mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER POM/0148/PWOK/15 specj. inst sanit.	