

Kolbudy, 07.10.2024r.

Zn. spr.: ZG.270.103.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, o zapytaniu, które wpłynęło w postępowaniu na roboty budowlane pod nazwą: **„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i remontem budynku leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glincz, gmina Żukowo”**.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

„Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących wykonania elewacji budynku. W opisie oraz na rysunku (przekrój) na elewacji występuje wełna mineralna. Natomiast w przedmiarze przyjęto jako materiał izolacyjny styropian. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć rozwiązanie projektowe.”

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na rozbieżność w przedmiarze i projekcie w zakresie robót elewacyjnych Zamawiający zawiadamia, że stosownie do uzgodnień ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ppoż. w konstrukcji ścian ma zostać zastosowana wełna mineralna elewacyjna.

Z poważaniem,

Tomasz Kaliszewski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

