

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dmuchaw Aerzen GM15L na oczyszczalni ścieków w Miliczu

W zakres czynności wchodzi:

1. demontaż urządzenia
2. wykonanie remontu w zakresie określonym w załączonym protokole pomiarowym z przeglądu tj:
  - dmuchawa nr 793708 – remont dmuchawy i wymiana łożysk silnika
  - dmuchawa nr 806770 – remont dmuchawy i wymiana łożysk silnika
  - dmuchawa nr 805764 – remont dmuchawy i wymiana łożysk silnika
  - dmuchawa nr 795709 – wymiana łożysk silnika
3. montaż urządzenia
4. rozruch urządzenia po naprawie
4. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru
5. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru
6. kontrola ciśnienia roboczego

Dodatkowo zgodnie z zaleceniem należy wymienić klapy zwrotne we wszystkich czterech dmuchawach Aerzen GM15L na oczyszczalni ścieków w Miliczu.

Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent.

Dmuchały będą remontowane pojedynczo. Termin każdorazowo należy uzgodnić z kierownikiem oczyszczalni ścieków – Ireneuszem Rurą tel. 71 38 41 719.

Czas wyłączenia z eksploatacji jednej dmuchawy nie może być dłuższy niż 5 dni.

Dopuszcza się dłuższy czas remontu, jeśli Oferent zainstaluje i uruchomi na cały okres naprawy, dmuchawę zastępczą o takich samych parametrach.

Oferent zabierze do utylizacji wszelkie odpady powstałe w związku z przeprowadzonym remontem.

Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych remontowi.

PREZES ZARZĄDU  
*Sabina Misiak*  
Sabina Misiak