



Gorzów Wlkp., 28 września 2021 r.

BZP.271.43.2021.BD

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „**Budowa toalety przy ul. Ogińskiego / Maczka**”

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza toalety prefabrykowane o konstrukcji stalowej spawanej, ocynkowanej ogniowo z certyfikatem CE – na konstrukcję stalową zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 1090-1+A1:2012 potwierdzony wdrożeniem w przedsiębiorstwie producenta toalety Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz z wypełnieniem ścian i dachu płytą warstwową poliuretanową (o powierzchni z blachy ocynkowanej, powlekaną w kolorze białym, zmywalnej)

#### **Pytanie 2**

Czy zamawiający będzie wymagał aby "automatyczny zespół umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposażony w bezdotykowy podajnik mydła, ciepłej wody i suszenia rąk" posiadał certyfikat zgodności z Europejską Dyrektywą wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami na producenta całego zespołu umywalkowego? Producenci zespołu umywalkowego najczęściej posługują się tylko certyfikatami na wbudowane elementy nie certyfikując całego zespołu umywalkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dla obiektów użyteczności publicznej.

#### **Pytanie 3**

Czy zamawiający będzie wymagał aby "automatyczny zespół umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposażony w bezdotykowy podajnik mydła, ciepłej wody i suszenia rąk", posiadał certyfikat bezpieczeństwa i B na cały zespół umywalkowy, wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami na producenta całego zespołu umywalkowego, wydany przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia PCA do certyfikacji?

Producenci zespołu umywalkowego najczęściej posługują się tylko certyfikatami na wbudowane elementy nie certyfikując całego zespołu umywalkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dla obiektów użyteczności publicznej.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji obiektu.

**Odpowiedź 2 i 3**

Zamawiający dopuszcza certyfikaty dla odrębnych urządzeń przy czym urządzenia te muszą spełnić warunek zapewnienia bezpiecznego dostępu do urządzeń eksploatacyjnych i sterujących umywalką tylko od strony pomieszczenia technicznego.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA

Iwona Olek