
Rozdzielnica RG9 – sekcja 1
3x400/230VAC In=3200A, Jtsek=50kA
Rozdzielnica RG9 – całość
3x400/230VAC In=3200A, Jtsek=50kA Pi/Ps=2571/16864kW
Rozdzielnica RG9 – sekcja 2
3x400/230VAC In=3200A, Jtsek=50kA
Do tablic z obsługą, przut obciążenia
Do BMS
Zgoda na załączenie Q
Potwierdzenie przut obciążenia
Wyłączenie pożarowe
Wyłączenie awaryjne
SZR1
rezerwa miejsca w polu nr 6 sekcja 1
rezerwa miejsca w polu nr 11 sekcja 2
przyłącz dodatkowej mobilnej agregatu
przyłącz dodatkowej mobilnej agregatu
Odb. zasil. z przed wył. poz.
Odb. zasil. z przed wył. poz.
Sygnał pracy układu SZR
Sygnał pracy układu SZR
Sygnał pracy układu SZR