TUPS-BSL3


TUPS-BSL3
FOPx 80A 125A
OGPx 63A 125A 10p-1,5kV 25/100A
111,112,113 NBiS 3-fazowe 5-biegunowe
F4 80A
F4 25A
4-ZN Ds 1 400V 16A 1+n+
gniazdo serwisowe jed. 230V
przewód sond radiolok. 3x2,5
C2F
BW ETHERNET
N1H 5x50
BY-PASS UPS-BSL3
RW 4x120 + 2x25
RW 4x70 + 2x25
RW 4x50 + 2x25
RW 4x35 + 2x25
RW 4x25 + 2x25
RW 4x16 + 2x25
RW 4x10 + 2x25
RW 4x6 + 2x25
RW 4x4 + 2x25
RW 4x2,5 + 2x25
RW 4x1,5 + 2x25
RW 4x1 + 2x25
UKŁ.1
UKŁ.2
UKŁ.3
UKŁ.4
UKŁ.5
F2.1 B10
F2.2 B10
F2.3 B10
F4 25A
FF4.21
Pi = 72 kW
ki = 0,7
Ps = 50 kW
cos fi = 0,93
In = 78 A
ROZDZIELNICA
- In=50A 1PE
- ZASILANIE DO DRY
- DRZWI PRZÓD DRZWI
- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK
- 30% REZERWY MIEJSCA
- WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA APARATURY 10kA
- POSUWALNE OBWODOWE ZASŁAŁKOWE
- OPAŁ STEROWNICZY PRZEZ LISTWY ZACISKOWE