



ŚCIANY NIEOŚNÓŻE ODDYLATOWANE OD STROPU  
LUB PODCIĄGU POWYŻEJ PRZEKŁADKĄ  
Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O GR. 2 cm

**ZESTAWIENIE NADPROŻY  
STRUNOBETONOWYCH:**

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  - FUNDAMENTÓW – 5 cm
  - SKUPÓW, TRZPIENI – 3,5 cm
  - PODCIĄGÓW, WIĘNCY, STROPÓW, SCHODÓW – 2,5 cm

DLA STUPÓW POZ.4.1-4.3  
BETON C30/37  
maks. średnica kruszywa 16 mm  
maks. stosunek w/c 0.60  
STAL B500B fyk=500 MPa

DLA POZOSTAŁYCH ELEM.  
BETON C25/30  
maks. średnica kruszywa 16 mm  
maks. stosunek w/c 0.60  
STAL B500B fyk=500 MPa

**0,00 = 93.54 m n.p.m.**

## PROJEKT BUDOWLANY

[illegible]