

ZWiK/DO/JM/...../2019

Grodzisk Mazowiecki, 19.04... 2019r.

**Do Wykonawców**

Szanowni Państwo,

**DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN. „BUDOWA REAKTORA BIOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH ORAZ OPTIMALIZACJA PRACY STACJI DMUCHAW – WYMIANA DMUCHAWY POD POTRZEBY DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOŚCI W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”, ZNAK SPRAWY: 12/DO/2019**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ VI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie 51**

Czy zamawiający może udostępnić numer seryjny aktualnie używanej licencji programu SCADA iFIX w celu prawidłowej wyceny rozszerzenia systemu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że używany przez Zamawiającego System Scada iFIX 5.8 posiada licencje bez limitu nie wymagającą rozszerzenia.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że rozszerzenia wymaga oprogramowanie do zbierania danych historycznych: Historian v7.0 Standard 500 Points Alarms and Events - Serial Number: 3-20770101-023-001.

**PREZES ZARZĄDU**

1.   
**Michał Kłopotowski**  
**Prokurent**

2.   
**Maciej Mański**  
(podpisy Kierownika Zamawiającego)

Przygotowali: Robert Kasiński, Julia Majer