

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) wobec zapytań Wykonawcy ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1):

Uściślając zdanie z opisu: "Instalacja oświetlenia ogólnego będzie zasilana z istniejących obwodów elektrycznych. W ramach termomodernizacji przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy z źródłami LED." - do wymiany same oprawy oświetleniowe, bez wymiany przewodów?

Odpowiedź nr 1):

Zgodnie z zamierzeniem przewidywano tylko wymianę opraw, bez wymiany okablowania. Inwestor nie zgłaszał awarii i problemów z istniejącą instalacją elektryczną. Jeżeli podczas wykonywania prac, na podstawie pomiarów i oględzin została stwierdzona usterka lub awaria to taką instalację należy naprawić, wymienić. Inwestycja zakłada wymianę opraw na ledowe. Wymiana dotyczy opraw na wszystkich kondygnacjach, w tym kondygnacjach piwnicznych. Ze względu na zły stan techniczny piwnic w budynku C (nie są użytkowane, są zawilgocone), może zaistnieć konieczność wymiany opraw wraz z okablowaniem.

*Ilona Buczak Badowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej*