

Chojnice, dnia 08.01.2024 roku

PR.271.29.2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej Granowo-Lichnowy”**

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udziela wyjaśnień w związku z przesłanym wnioskiem.

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie SST dotyczącej siatki przeciwpękaniowej z włókien szklano-węglowych oraz podanie wytrzymałości na rozciąganie wszerz i wzdłuż.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień przedmiotową *Specyfikację* siatki przeciwpękaniowej, **którą to należy zastosować w ramach tego postępowania** oraz podaje wskazane we wniosku parametry tj. wytrzymałość na rozciąganie:

- wzdłuż – min. 120,00 kN/m;
- wszerz – min. 200,00 kN/m.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański