

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:
**Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Łebie***

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

W celu zwiększenia konkurencyjności czy zamawiający dopuści w zakresie podłogi sportowej rozwiązanie równoważne do zaprojektowanego składające się z:

- pianki amortyzacyjnej wysokiej gęstości o grubości 15 mm,
- podkonstrukcji rozkładającej obciążenie wykonanej z płyt HDF (High-Density Fiberboard) o wysokiej gęstości, których łączna grubość wynosi min. 18,8 mm,
- wykładziny sportowej

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji postępowania pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tych dokumentach.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić wnioski materiałowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w danej branży), który podlegać będzie weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Wbudowaniu podlegać będą jedynie materiały, które uzyskają pozytywną weryfikację inspektora nadzoru inwestorskiego.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemu podłogi sportowej z wykładziną PCV o minimalnej grubości 7,5mm z warstwą użytkową minimum 2mm, co zapewni wysoką jakość oraz trwałość zastosowanego materiału a także odpowiednie parametry sportowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania systemu podłogi sportowej z wykładziną PCV o minimalnej grubości 7,5mm z warstwą użytkową minimum 2mm.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić wnioski materiałowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w danej branży), który podlegać będzie weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Wbudowaniu podlegać będą jedynie materiały, które uzyskają pozytywną weryfikację inspektora nadzoru inwestorskiego.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

W celu wyeliminowania zastosowania przez wykonawców produktów o niskiej jakości, czy Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina PCV posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904 oraz certyfikaty przynajmniej 3 podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka)? Certyfikaty nie są konieczne do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych ale zapewniają wysoką jakość a przede wszystkim trwałość produktu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający nie będzie wymagał certyfikacji federacji sportowych wykładziny PCV.