
instalacja c.o. prowadzić pod stropem
instalacja c.o. prowadzić w przegrodach budowlanych
grzejnik płytowy
pion instalacji c.o.
1.1 Sala tradycji P=158,11 m²
1.2 Korytarz/szatnia P=40,53 m²
1.3 Pom. gospodarcze P=40,77 m²
2.1 Korytarz P=16,76 m²
2.2 Pomieszczenie SKS P=8,54 m²
3 Pom. magazynowe P=8,64 m²
4.1 WC męskie P=9,22 m²
4.2 WC damskie P=9,22 m²
5 Pom. biurowe P=12,36 m²
6 Pom. garażowe P=60,26 m²
7 Wymiennikownia P=18,16 m²
8.1 Korytarz P=143 m²
8.2 Szatnia P=8,28 m²
8.3 Łazienka P=6,46 m²
9 Łazienka P=5,37 m²
10 Pom. garażowe P=62,56 m²
11 Pom. garażowe P=39,20 m²
12 Pom. gospodarcze P=7,89 m²
13 Pom. socjalne P=18,86 m²
14 Łazienka P=4,31 m²
15 WC P=4,26 m²
16 Pom. magazynowe P=10,66 m²
Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT. Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:
- warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,
- warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.
Między aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem.
Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane są w konstrukcji pięciowarstwowej, trwale połączonej podczas procesu produkcyjnego. Posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zabezpiecza przed dyfuzją tlenu z otoczenia do medium instalacyjnego. Dzięki umieszczeniu wewnątrz konstrukcji rury, osłona EVOH jest skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu na budowie.
Zaprojektowano kompletny system instalacyjny składający się z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz kształtek z tworzywa PPSU lub mosiężnych o zakresie średnic Ø 16-63 mm.
Technika łączenia rur polega na zaprasowaniu stalowego pierścienia na rurze osadzonej na końcu kształtki.
Króciec wyposażony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniające szczelność połączenia i bezawaryjną pracę instalacji.
OBIEKT: Remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4 w Kielcach przy ul. Mieczysławiego 139/143
INWESTOR: 33 WOG w Nowej Dębie, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba
NAZWA I NUMER RYSUNKU: RZUT PARTERU - ETAP PROJEKTOWANIA: BUDYNEK NR 3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Monika Polak; mgr inż. Anna Czyżewska; mgr inż. Agnieszka Maraic
NR UPRAWNIEŃ: PDK/0313/POOS/08; Asystent projektanta; Asystent projektanta
PODPIS:
DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA: Sandomierz, 2021-11
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA: "EKO-AMINA" Anna Czyżewska Nadzory i projekty budowlane