

Chrzanów, dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZP.271.4.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont drogi gminnej 100599K w km od 00 + 000,00 do km 00 + 192,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 03.04.2024 r.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w ramach zadania zamierza wykonać warstwę przeciwspekaniową pod warstwy bitumiczne w miejscach licznych spękań. Prosimy o informację co w ramach warstwy przeciwspekaniowej należy wykonać. Z przyjętego katalogu w przedmiarze dla tej pozycji wywnioskować można, że ma to być wzmocnienie z siatki wzmacniającej. Jednak Technologicznie układanie siatki pod w-wą ścieralną nie jest prawidłowe, wzmocnienie z siatki powinno wykonywać się pod w-wą wiążącą asfaltu. Dlatego aby prawidłowo wycenić roboty, prosimy o szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne dla remontowanej nawierzchni, w tym szczegóły dotyczące w-wy przeciwspekaniowej, ewentualne parametry siatki, informację czy w ramach zadania należy wykonać w-wę wiążącą, jeśli tak to jakiej grubości.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z załączonym w dokumentach postępowania przedmiarem robót Zamawiający przewiduje następujące rozwiązanie dla remontowanej nawierzchni:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm
- oczyszczenie nawierzchni
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m²
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej – ułożenie geosiatki na całej powierzchni 20 kN/m
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania warstwy wiążącej nawierzchni a jedynie warstwę wyrównawczą.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło