

Stęszew, dnia 18 marca 2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na remont pokrycia dachowego w budynku „A” Przedszkola w Stęszewie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie poz. 1 w przedmiarze: czy przygotowanie podłoża zawiera impregnację pod papę?

Odpowiedź 1:

Przygotowanie podłoża: oczyszczenie i zgruntowanie.

Pytanie 2:

Czy należy zastosować nowy materiał do odgromów?

Odpowiedź 2:

Wsporniki zamontowane na obróbce na attykach należy zostawić, resztę należy wymienić.

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie

Małgorzata Sikora

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a