

Wejherowo, dnia 15.10.2024 r.

Nr postępowania: RZPiFZ.271.33.2024.MW

Wyjaśnienia nr 2
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bolszewie**

Na podstawie **art. 284 ust. 6 w związku z ust. 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianą treści SWZ.

Pytanie nr 1:

W załączonej dokumentacji są różne zapisy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej; tzn. w opisie technicznym zaleca się wymianę uszczelek w drzwiach i oknach oraz montaż nawiewników, natomiast opisy szczegółowe oraz rysunki z zestawieniem stolarki sugerują jej wymianę w zakresie pokazanym na zestawieniach graficznych stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy stolarka okienna i drzwiowa pokazana w zestawieniach podlega wymianie na nową.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że stolarka okienna i drzwiowa pokazana w zestawieniach podlega wymianie na nową i przewiduje się montaż nawiewników wrębowych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada przedmiary robót dla danej inwestycji? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający w projekcie umowy przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym nie udostępnia przedmiarów robót. Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej winna być kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o udostępniony opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektowane postanowienia umowy,

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. WÓJTA

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. a/a.

Starszy inspektor
ds. zamówień publicznych

inż. Zygmunt Hoefl