

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 11

Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. odnawianych budynków przy
ul. Sierociej 6, 8 na dz. nr 360/1 i 360/3 w Gdańsku.

Właściciel terenu: Gmina Miasta Gdańska.

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że ww. budynki zasilane są w wodę z jednego wspólnego przyłącza wodociągowego włączonego do wodociągu Ø 100mm żel. ułożonego w ul. Sierociej. Wodomierz główny Ø 15mm zamontowany jest w studni wodomierzowej na terenie dz. nr 360/4 i zarejestrowany w bazie naszej firmy na: Gminę Miasta Gdańska. Ścieki odprowadzane są przyłączem kanalizacyjnym włączonym do kanału sanitarnego Ø 0,20m PVC ułożonego w ul. Sierociej i na dz. nr 360/4.

Do odnawianych budynków na dz. nr 360/1 i 360/3 należy wykonać nowe niezależne przyłącza wod-kan. włączone do wodociągu Ø 100mm żel. ułożonego w ul. Sierociej i do kanału sanitarnego Ø 0,20m PVC ułożonego w ul. Sierociej i na dz. nr 360/4.

Stare, wyeksploatowane przyłącza wod-kan. należy zlikwidować. Sposób likwidacji przedstawić w uzgadnianej z naszą firmą dokumentacji projektowej. Na wodociągu zasilającym w punkcie odcięcia zamontować opaskę reparacyjną. Demontaż wodomierza głównego zlecić naszym służbom.

Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury z PE PN10 (o średnicy min. Ø 40mm) oraz zasuwę (o średnicy min. Ø 50mm) z miękkim doszczelnieniem i teleskopowym przedłużaczem. Przyłącze wodociągowe powinno mieć zagłębienie min. 1,5m. Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi montowanymi w sposób trwały (zalecane na słupkach ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

W przypadku gdy włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej przewidziane zostanie przez studnię rewizyjną projektowaną na kanale miejskim, inwestor zobowiązany jest podpisać umowę z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną na określenie zasad realizacji i przekazania na majątek GIWK ww. studni. Umowa ta powinna być zawarta na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG.

Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, które stanowią będą element uzbrojenia kanału miejskiego, należy stosować włązy z logo Gdańska, zgodne z Zarządzeniem nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wzór logo jest opublikowany na