

OBJAŚNIENIA:

- Woda grzejna – zasilanie
- Woda grzejna – powrót
- Ogrz. podłogowe – zasilanie
- Ogrz. podłogowe – powrót
- Instalacja c.o., c.t.–zasilanie
- Instalacja c.o., c.t.–powrót
- Woda zimna
- Ciepła woda użytkowa
- Cyrkulacja c.w.
- Przewody impulsowe

Typoszereg rur stalowych
Kan-therm Steel:
Dn80 = 88,9 x 2,0
Dn65 = 64 x 1,5
Dn50 = 54 x 1,5
Dn40 = 42 x 1,5
Dn32 = 35 x 1,5
Dn25 = 28 x 1,5
Dn20 = 22 x 1,5
Dn15 = 18 x 1,2

Typoszereg rur miedzianych:
ø54Cu = 54 x 2,0
ø42Cu = 42 x 1,5
ø35Cu = 35 x 1,5
ø28Cu = 28 x 1,5
ø22Cu = 22 x 1,0
ø18Cu = 18 x 1,0

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POLSKIMI NORMAMI

PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOWI JAKIEMU JEST PRZEZNACZONY W UJĘCIU PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

BIURO PROJEKTOWE
STUDIO PROJEKTOWE „SIM"
IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C.
80-177 GDAŃSK, UL. KRASNIETA 12 TEL. 58 303 91 11

INWESTOR
GMINA KOSAKOWO
STEFANA ŻEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MOSTACH PRZY UL. GDYŃSKIEJ, GM. KOSAKOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, W TYM DOSTOSOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGI POWIATOWEJ

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

BRANŻA: **SANITARNA**

OBIEKT: **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 81-198 MOSTY, ULICA GDYŃSKA GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338**

PROJEKTANT BR.SANITARNA	mgr inż. MAŁGORZATA ZABOROWSKA-MUSZYŃSKA	upr. nr 160/Gd/02 w spec.instalacyjnej	SKALA 1:—
SPRAWDZAJĄCY BR.SANITARNA	dr inż. EWA ZABOROWSKA	upr. nr 110/Gd/01 w spec.instalacyjnej	DATA 24.05.2021
			NR RYS. **S-PB-KOT-1**