
do instalacji wewnętrznej
wody zimnej–wg szczegółu "A"
PROJ.BUDYNEK
±0,00=6,50mnpm
pp 0,00mnpm
istniejący wodociąg w160PE–włączenie poprzez trójnik
położenie orientacyjne
130°
proj.kan.deszcz. KD–0,20 – rz.dna=5,07
proj.kan.deszcz. KD–0,16 – rz.dna=5,08
proj.kan.deszcz. KD–0,16 – rz.dna=5,05
proj.kan.deszcz. KD–0,16 – rz.dna=5,03
proj.kan.deszcz. KD–0,16 – rz.dna=5,10
proj.kan.san. KS–0,16 – rz.dna=4,79
90°
pp –10,00mppm
rzędna terenu mnpm
4,80
5,50
5,78
6,20
6,30
6,19
6,30
rzędna osi wodociągu mnpm
3,20
4,08
4,50
średnica wodociągu
W–63PE
W–63PE
spadki % odległości m
L=7,4m
iw=11,89%
L=53,3m
iw=0,79%
długość m
0,0
1,2
7,4
11,5
31,1
34,9
48,5
51,4
55,5
60,7
W1
Z125
W2
Z80
HP80


SZCZEGÓŁ A
zespół pomiarowo-zaworowy
zawór pierwszeństwa
VV100/VV300 Dn50
filtr siatkowy Dn50
zawór kulowy Dn50
zawór kulowy Dn50
z przyłącza wody
zawór kulowy Dn50
wodomierz
zawór kulowy Dn50
zawór antyskażeniowy
EA Dn50
zawór antyskażeniowy BA Dn50
zawór kulowy Dn50
do inst.wody bytowej
do inst.wody hydrantowej

BIURO PROJEKTOWE
STUDIO PROJEKTOWE „SIM"
IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C.
80-177 GDAŃSK, UL. KRAŚNIĘTA 12 TEL. 58 303 91 11

INWESTOR **GMINA KOSAKOWO**
STEFANA ŻEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MOSTACH PRZY UL. GDYŃSKIEJ, GM. KOSAKOWO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ,
W TYM DOSTOSOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGI POWIATOWEJ

NAZWA RYSUNKU
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

BRANŻA **PZT**

OBIEKT **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE**
81-198 MOSTY, ULICA GDYŃSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338

PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. M. MUSZYŃSKA ZABOROWSKA	160/Gd/2002
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE	dr Inż. EWA ZABOROWSKA	110/Gd/2001

SKALA 1:100/200

DATA

NR RYS. **S-2**