



Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3m do 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza.

tuleje ochronne z rur stalowych uszczelnianych szczeliwem

szafki z gazomierzami zamykane na zamek uniwersalny z kluczem energetycznym



Projektowany kocioł o mocy 30kW

**GAMMA**  
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.  
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok  
NIP: 9662091851  
REGON: 0000503182  
KRS: 200843264  
tel. + 48 531 901 470  
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:  
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

ADRES BUDOWY: ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy  
działki nr ewid. 2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR: ul. Ofiar Terroru 36, Rydułtowy  
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU  
NR RYS. S-15

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY  
SKALA: 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: SANITARNIA

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Koźluk  
upr. bud nr PDL/0140/PBS/17

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Bajguz  
upr. bud nr PDL/0145/PWOS/13

DATA: 22.11.2021r  
NR STR.: