



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Stryków, dn. 15.02.2023r.

**IZP.271.02.2023.IZ.PZP.4.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej”.**  
**(znak postępowania: IZP.271.02.2023.IZ.PZP.)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający **odpowiada na pytania Wykonawców<sup>1</sup>:**

**Pytanie nr 1:**

„(...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rodzaju przewidzianych do wbudowania materacy gabionowych w szczególności grubości drutu oraz zastosowanej powłoki antykorozyjnej”.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający przewiduje do wbudowania materace gabionowe - prostopadłościenną kosze dwu lub trzykomorowe o wysokości 0,3 m z siatek splatanych z powłoką zabezpieczającą, oczka minimum 60x80mm i podwójnym splocie drutów. Drut stalowy średnicy 2,7 mm powinien być zabezpieczony przed korozją przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub innym materiałem w ilości nie mniejszej niż 240g/m<sup>2</sup>.

Powyższa informacja znajduje się w załączonej do postępowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- strona 10 pod hasłem „materace gabionowe”.

ZATWIERDZAM

*Burmistrz Strykowa*

*Witold Kosmowski*

---

<sup>1</sup> W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.