

Babimost , dnia 15.09.2023r.

Burmistrz Babimostu
ul. Rynek 3
66-110 Babimost

BUD. 271.28.2023

ZAPYTANIE

do zamówienia publicznego pn „**Remont drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław**”

Pytanie 1 :

Projekt zakłada, że po sfrezowaniu całej istniejącej nawierzchni bitumicznej, oczyszczeniu podbudowy z luźnych fragmentów i spryskaniu jej emulsją asfaltową, należy ułożyć warstwę geosiatki. Czy zamawiający posiada wiedzę, z jakiego materiału wykonana jest istniejąca podbudowa? Układanie geosiatek na podłożu innym niż bitumiczne jest niezgodne ze sztuką budowlaną i niezalecane przez producentów siatki, dlatego jeśli podbudowa wykonana jest z innego materiału, zwracamy się o odstąpienie od tego rozwiązania i zmianę projektowanej konstrukcji jezdni. Dodatkowo wątpliwym technicznie jest układanie siatek między cienkimi warstwami bitumicznymi

z up. BURMISTRZA

Genowefa Materna
Zastępczyni Burmistrza