

Spis zawartości opracowania:

1. Opis techniczny	Str 1-4
2. Rysunki:	
Plan zagospodarowania terenu	Rys nr-aS1
Instalacja wod-kan – rzut piwnicy	Rys nr-aS2
Instalacja wod-kan – rzut parteru	Rys nr-aS3
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej	Rys nr-aS4
Rozwinięcie instalacji drenażu odwadniającego	Rys nr-aS5
Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia tarasu koło winy	Rys nr-aS6
Instalacja wentylacji - rzut parteru	Rys nr-aS7
Instalacja wentylacji - rzut dachu	Rys nr-aS8
Instalacja drenażu odwadniającego	Rys nr-aS9

ANEKS DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu instalacji wod-kan w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz nr 2216

Zmiany w stosunku do projektu technicznego polegają na:

- zmianie kierunku odprowadzania ścieków sanitarnych w piwnicy, w kierunku wschodnim do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- wydłużeniu pionów odpowietrzających KS6, KS5, KS14 ponad dach
- zaprojektowaniu instalacji drenażu odwadniającego poziom fundamentów z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich DN100 np. Wavin X Stream . Rury drenarskie należy układać w warstwie rozsączającej składającej się z 30cm pospółka frakcja 16-70mm. Odprowadzanie wód drenarskich do instalacji zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Z uwagi na różnice wysokości pomiędzy drenażem odwadniającym a istniejącą kanalizacją deszczową konieczny jest dobór przepompowni ścieków. Dobrano przepompownię o wydajności min 2,5dm³/s i wysokości podnoszenia min 5m
- zaprojektowaniu instalacji odprowadzającej wody opadowe z terenu tarasu przy windzie. Instalacje zaprojektowano z rur PVC DN100 prowadzonych natynkowo w przestrzeni piwnicy. Projektowana instalacje należy włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej

ANEKS DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz nr 2216

Zmiany w stosunku do projektu technicznego polegają na:

- zmianie lokalizacji wentylatorów dachowych W3.10 (wentylatory przesunięte w kierunku zachodnim) o odległość 2,6m i 4m
- zmianie lokalizacji central wentylacyjnych na dachu

OŚWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że aneks do projektu technicznego instalacji sanitarnych wewnętrznych co, wod-kan, wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i rozbudowywanej

Izbie Przyjęć

Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz nr 2216 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

(Dz. U. nr 62 poz. 627).

Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT