

AW1	◎	Oprawa awaryjna LED typu AW1
AW3	⊠	Oprawa awaryjna LED typu AW3
C		Oprawa LED typu C
D		Oprawa LED typu D
E1		Oprawa LED typu E1
E2		Oprawa LED typuE2
F1		Oprawa LED typu F1
F2		Oprawa LED typu F2
G	○	Oprawa LED typu G
H1		Oprawa LED typu H1
I1		Oprawa LED typu I1
K		Oprawa LED typu K
EW		Oprawa ewakuacyjna LED typu EW
AWZ		Oprawa zewnętrzna awaryjna LED typu AWZ
		Istniejące oświetlenie
AW1 AW2 EW1		Istniejące oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne
R0		Rozdzielnica parteru
		Łączniki IP20 p/t do ster. oświetleniem
		Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE
		Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V z bolcem PE
		Wypust zasilający 1-fazowy
		Wypust zasilający 3-fazowy
		PEL1: zestaw gniazd 2x ogólne, 2x DATA, 2xRJ45

kowalczyk ARCHITEKCI

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W WĘGROWIE DZ. NR EWID. 2216**			
INWESTOR	**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE UL. KOŚCIUSZKI 15**			NR RYSUNKU
TEMAT RYSUNKU	**RZUT PARTERU - GNIAZDA WTYKOWE**			**E-2.2**
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	**SKALA**
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**mgr inż. Michał Simiński**	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. LOD/1439/PWOE/10		1:100
				DATA 11.2023
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			