

Znak sprawy: ZP.271.5.2024.AWE

Myślibórz, dnia 22 lutego 2024 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.5.2024.AWE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: *Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Budowa obiektów sportowych” zgodnie z założeniami programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich*

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 2

2C) Część III: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Golenicach

Zamawiający w PFU opisał wymagania dla nawierzchni poliuretanowej w niewystarczający i niejasny sposób podając jedynie parametry użytkowe bez podania technologii wykonania tej nawierzchni. Dodatkowo niektóre parametry są już nie normatywne zawierając nieaktualną metodykę badań. Takie postawienie sprawy uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny dodatkowo informujemy, że nie każda nawierzchnia poliuretanowa może być instalowana wewnątrz chodzi zarówno o jej trudnopalność jak i o komponenty użyte do jej wykonania. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni opis nawierzchni poliuretanowej na poniższy lub dopuści do postępowania nawierzchnię przeznaczoną do instalacji w obiektach wewnętrznych posiadającą wszystkie wymagane atesty i certyfikaty tj :

Atest PZH do wewnątrz

Badania Migracji Określonych Pierwiastków EN 71-3:2019

Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

Badania reakcji na ogień z klasyfikacją BflS1

Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni

Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB. Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07

Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

Karta Techniczna systemu z nazwą zadania oraz pieczętą i podpisem producenta

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

Poniżej wybrane właściwości techniczne oferowanej nawierzchni :

WŁAŚCIWOŚCI	DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² (MPa)	≥0,8
Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm ² (MPa)	1,0-1,2
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥94
Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, %	70-90
Amortyzacja (23°C),%	≥32
Amortyzacja, po starzeniu (23°C),%	33-35
Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm	≤0,8
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g	≤0,9
Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)	4-5
Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra	106-110 55- 110
Prędkość przesiąkania wodą mm/h	≥5000
Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) %	≥105

Łączna grubość nawierzchni ≈13 mm

Kolor nawierzchni zgodny z projektem

Nawierzchnia ze względu na zastosowanie wewnątrz zawiera tylko granulát EPDM nie posiada granulatu SBR.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania proponowanego wykończenia przy założeniu, iż utrzymane zostaną żądane przez Zamawiającego warunki gwarancji obejmującej trwałość parametrów technicznych nawierzchni (minimum 36 miesięcy), trwałość wykończenia lica (wymalowane przez Wykonawcę linie i oznaczenia pól gry), bezpieczeństwo użytkowania oraz spełnienie wymagań higieniczno-sanitarnych właściwych dla placówki dydaktycznej oraz NRO (wykluczone emisje od nawierzchni oraz chemii wykorzystywanej do montażu, konieczne potwierdzenie zgodnie z wymaganiami dot. wyrobów budowlanych, certyfikaty i atesty PL/PZH).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00098445 z dnia 08.02.2024 r.