

**1. Zakres prac i czynności związanych z przeglądem instalacji gazowej zasilającej kotły :**

- przegląd dostępu do zaworów i kurków,
- sprawdzenie stężenia (obecności) gazu w piwnicach,
- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
- sprawdzenie stężenia gazu (obecności) gazu we wnękach gazomierzowych , szczelności połączeń i stanu gazomierza,
- sprawdzenie przejść przewodów przez ściany zewnętrzne budynków

**/ wg obowiązujących przepisów GUNB oraz przepisów Prawa Budowlanego /**

**2. Zakres prac i czynności związanych z serwisowaniem kotłów gazowych typu VISSMANN zgodnych z zaleceniem producenta:**

- czyszczenie kotła i palnika, elektrod zapłonowych, elektrody jonizującej,
- regulacja ciśnień gazu wraz z pomiarami (wydruki ),
- przegląd i regulacja układu automatyki kotła,
- analiza spalin i regulacja przy pełnej mocy kotła,
- sprawdzenie stanów alarmowych kotła i palnika (poziom wody w kotle, przekroczenia temperatur, awarii palnika, sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa),
- sprawdzenie aktywnego Systemu Bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX,
- sprawdzenie detektorów gazu,
- sprawdzenie elektrozaworu odcinającego gaz,
- sprawdzenie działania sygnalizacji stanów awaryjnych (alarmy)

**Wykaz kotłowni gazowych**

1. ul. Bodzentyńska 56/58
2. ul. Wesoła 31
3. ul. Okrzei 9
4. ul. Słowackiego 8/10
5. ul. Czerwonego Krzyża 3
6. ul. Zdrojowa 15

*Kierownik Działu Technicznego  
Krzysztof Kolasiński*