



Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
WZP-...19321/1746/21

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zestawów do magazynowania kluczy (Nr postępowania: WZP-1746/21/104/Ł)**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o treści wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

**Pytanie:**

„Dzień dobry, W nawiązaniu do postępowania: WZP-1746/21/104/Ł dotyczącego dostawy wraz z montażem i uruchomieniem zestawów do magazynowania kluczy proszę o informację jakie są szacunkowe odległości dla Zadania 1 i Zadania 2 :


1. Pomiędzy depozytorem a miejscem dołączenia do sieci 230V. Czy Zamawiający zapewnia wolne pole bezpiecznikowe w rozdzielni do podłączenia depozytora?
2. Pomiędzy depozytorem a serwerownią .
3. Pomiędzy depozytorem a Systemem Kontroli Dostępu.
4. Jaki sposób prowadzenia instalacji dopuszcza Zamawiający np. natynkowo w korytach instalacyjnych

**Odpowiedź na pytanie:**


W odpowiedzi Zamawiający informuje i wyjaśnia, że:

1. Szacunkowa odległość pomiędzy depozytorem kluczy a miejscem dołączenia do zasilania 230 V w obydwu miejscach realizacji zamówienia będzie wynosić około 20 m. Zamawiający w obu przypadkach zapewnia wolne pole bezpiecznikowe. W obu przypadkach należy zamontować dedykowane dla depozytora zabezpieczenie, wykonać pomiary elektryczne oraz nanieść wykonane zmiany w dokumentacji obiektu przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi;
2. Szacunkowa odległość pomiędzy depozytorem kluczy a serwerownią w Komendzie Powiatowej w Pruszkowie wynosi w ok. 20 - 30 m, w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów ok. 5 -10 m;
3. Szacunkowa odległość pomiędzy depozytorem kluczy a centralą systemu kontroli dostępu wynosi w Komendzie Powiatowej w Pruszkowie ok 20 - 30 m, w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów około 5 -10 m;
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w Komendzie Powiatowej w Pruszkowie w formie natynkowej w korytach instalacyjnych, w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów w formie podtynkowej (o ile zostanie to uzgodnione z aktualnym Wykonawcą remontu obiektu) lub natynkowej w korytach instalacyjnych.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
  
Robert BURASIŃSKI

A. Kukawka



Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (47) 7238608, faks (47) 7237642