



Poznań, 14.03.2023 r.

Znak sprawy: DZP.TP.1-P.2023

[https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo\\_med](https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med)

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy, oraz monitoringu wizyjnego”.

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego:

:

#### Pytanie nr 1:

Proszę o informację co Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia rozumie poprzez "kabel RS".?

#### Odpowiedź:

Kabel RS. Przewód minimum 2 żyłowy służący do komunikacji elementów końcowych (czytników, czujników) z centralą sterującą (kontrolerem).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem

Bartosz Pitak