



PŁOCK

Płock, dnia 03.07.2020 r.

WZP. 271.1.85.2020.DR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 – Budżet Obywatelski”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań z dnia 01.07.2020r, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe byłoby zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych, producentów w związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.

Czy Zamawiający dopuszcza nogi oraz uchwyty w bujawkach wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne?

Czy Zamawiający dopuszcza stół od gry w szachy o wymiarach 1,58x1,58 m? Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, a blat i siedziska są wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza huśtawkę tandem Smok w kształcie Rekin o wymiarach 1,4x0,2 m o wysokości 0,96 m? Urządzenie posiada niezbędny certyfikat.

Czy Zamawiający dopuszcza kiwak Autobus o innym kształcie – Karetki o wymiarach 0,78 x 0,43 oraz wysokości 0,82 m zamontowanym na 1 sprężynie? Uchwyty oraz podpory na nogi są wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Urządzenie mieści się w strefie bezpieczeństwa urządzenia, które jest podane w projekcie.

Czy Zamawiający dopuszcza kiwak Krokodyl o wymiarach 0,89 x 0,2 m o wysokości 0,66 m?

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie kółko i krzyżyk o wymiarach 0,9 x 0,1 m o wysokości 1,3 m?

Czy Zamawiający dopuszcza wagonik otwarty metalowy o wymiarach 0,9 x 1,7 m o wysokości 1,1 m (hic wynosi 0,35 m)? Podest jest wykonany z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE o grubości 19 mm oraz osłonki są wykonane z tworzywa HDPE o grubości 10 mm, a ławeczki są o grubości 15 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie koniczynka o wymiarach 1,1 x 1,1 m o wysokości 0,46 m? Uchwyty są wykonane z tworzywa sztucznego. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, posiada niezbędny certyfikat.

Czy Zamawiający dopuszcza platformę do balansowania o wymiarach 2,72 x 2,36 m o wysokości 0,4 m (strefa bezpieczeństwa wynosi 31,5 m²)? Składa się z 19 podestów wykonanych z HPL o grubości 13 mm, 7 podestów zamontowane są na sprężynach, reszta zamontowane na rurach o śr. 88,9 mm. Podesty są połączone ze sobą za pomocą łańcuchów wykonanych ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie Ważka miejska o wymiarach 1,04 x 1,76 m o wysokości 1,16 m (hic 0,56 m)? Urządzenie wygląda podobnie tylko bez sprężyn. Konstrukcja nośna wykonana z rur o śr. 88,9 mm, a elementy ruchome wykonane są z rur o śr. 42,4 mm. Urządzenie jest wykonane ze stali czarnej, oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowane i malowane proszkowo.

Proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni bezpiecznej. Są kolory odporne na UV, a są również kolory wrażliwe i cena może bardzo się różnić.

Proszę o określenie kolorystyki placu zabaw. Nie zawsze może być możliwość dopasowania koloru urządzeń do wymagań zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ważka z 4 siedziskami o wymiarach 0,4 x 3,1 m o wysokości 0,8 m (hic – 1,2 m)? Siedziska są gumowe z wkładem aluminiowych.

Proszę o załączenia aktualnych zdjęć terenu.

Odpowiedź

Wielkość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wielkości/wymiarów urządzeń zabawowych, zatem muszą być podane konkretne wymiary tych urządzeń.

Można zastosować urządzenia zabawowe równoważne, których wymiary będą różniły się nieznacznie od tych, które podane są w projekcie. W przypadku zastosowania urządzeń zabawowych, które byłyby większe niż podane w projekcie, należy wówczas dostosować do nich wielkość strefy bezpieczeństwa, przy czym strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń zabawowych nie mogą zachodzić na siebie.

Zamawiający dopuści tolerancje wymiarowe urządzeń zabawowych około +/- 5%.

Uchwyty, podpory na nogi w kiwakach mogą być zastosowane równoważne do tych, które podane są w projekcie, czyli o parametrach takich samych lub lepszych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie blatu stołu do gry w szachy i siedzisk z blachy stalowej.

Zamawiający może dopuścić na etapie wykonawczym zmianę kształtu kiwaka po przedstawieniu karty technicznej tego urządzenia i wyrażeniu zgody użytkownika na powyższą zmianę.

Zamawiający nie może akceptować urządzeń zabawowych na etapie przetargu ze względu na brak kart technicznych tych urządzeń.

Kolory nawierzchni bezpiecznej podane są w projekcie wykonawczym – rys. Z3

Załącznik- zdjęcia terenu

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

M. Kuczyńska
Krzysztof Kuczyński
Prezydent Miasta Płocka